



Numero di Protocollo: 1914

A35N.1914 17042019 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)



- del Sindaco
- del Responsabile dell'Ufficio Tecnico
- e p. c.
- al D.G. dell'U.S.R. della Campania
- al dirigente dell'Ambito Territoriale di Caserta

➤ **Oggetto: Chiusura padiglione "Uffici di Segreteria".**

Vista la comunicazione tramite posta elettronica certificata del 15/04/2019 da parte del responsabile del settore manutentivo del Comune di Succivo (CE) ing. Michele PUNZO, che si allega, nella quale si fa presente che a seguito del sopralluogo effettuato il giorno 15/04/2019, alle ore 18:30 circa, per segnalare che dal solaio di copertura dei locali segreteria a destra dell'ingresso di via Virgilio, risulta caduto materiale per effetto di fenomeni in atto di sfondellamento, presumibilmente, per infiltrazioni meteoriche, per cui occorre interdire l'accesso al personale ed al pubblico a qualsiasi titolo al fine di evitare danni alla pubblica e privata incolumità, fino a diverse indicazioni;

Vista la relazione dell'RSSP dell'Istituto Comprensivo Statale "Edmondo De Amicis" di Succivo (CE), con la quale si chiede un intervento di Verifica della "Tenuta Strutturale" del solaio di copertura, dell'edificio ospitante gli Uffici di Segreteria, visto che ad oggi sono presenti lesioni lungo il solaio stesso, infiltrazioni d'acqua piovana in più punti e distacco di pignatte e di parti intere del solaio dovuto a ferri di armatura in avanzato stato di ossidazione;

Tenuto conto che al fine di evitare problematiche, nonché nel preciso intento di salvaguardare la sicurezza di tutti coloro che lavorano e frequentano gli ambienti di cui sopra;

Confermata la decisione di predisporre la chiusura temporanea;

Considerato che per la Salvaguardia e la Sicurezza degli occupanti tutti gli spazi didattici e non del plesso di cui sopra, ai sensi del D. Lgs. 81/08 è stato chiesto all'Ufficio di riferimento dell'Ente Locale di provvedere alla risoluzione delle problematiche sopra esposte;

Visto che al Dirigente Scolastico spettano compiti organizzativi e di controllo delle attività nell'ambito generale della gestione delle risorse di cui è responsabile, finalizzati alla prevenzione dei rischi prevedibili e si esplicitano nelle cautele di tipo organizzativo, affinché sia garantita la sicurezza degli alunni e di tutti gli altri operatori dell'istituzione scolastica;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

Il divieto di accesso a chiunque nell'edificio ospitante gli Uffici di Segreteria.

Gli unici autorizzati ad accedervi sono gli eventuali responsabili della Ditta incaricata dei lavori che saranno eseguiti, inderogabilmente, dopo il termine delle attività didattiche in corso

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera

L'originale firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 23 ter, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 e sue ss. mm. ii e relative norme tecniche, è tenuto presso l'Ufficio scrivente.

Pag. 1 di 1



Numero di Protocollo: 1881

A35N.1881 16042019 - ics_61 - 90035560615

Istituto Comprensivo Statale De Amicis di Succivo

Via Virgilio, 52 - 81030 Succivo (CE)

ceic8aa00d@pec.istruzione.it

Da: michelepunzo70 <michelepunzo70@pec.it>
Inviato: lunedì 15 aprile 2019 19:04
A: ceic8aa00d@pec.istruzione.it>
Oggetto: sopralluogo segreteria didattica Istituto Comprensivo " De Amicis"

La presente comunicazione segue il sopralluogo effettuato in data odierna ore 18:30 circa, per segnalare che dal solaio di copertura dei locali segreteria a destra dell'ingresso di via Virgilio, risulta caduto materiale per effetto di fenomeni in atto di sfondellamento presumibilmente per infiltrazioni meteoriche.
Per cui occorre interdire l'accesso al personale ed al pubblico a qualsiasi titolo al fine di evitare danni alla pubblica e privata incolumità, fino a diverse indicazioni
Il Responsabile del Settore Manutenzione